НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00792** 36392

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КонЭкТ».
ИНН: 7412016740. Юридический адрес: РОССИЯ, 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, Коркино г., Керамиков ул., дом № 36. Телефон: +7(351)7512808, e-mail: info@tecolit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КонЭкТ».
ИНН: 7412016740. Юридический адрес: РОССИЯ, 456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, Коркино г., Керамиков ул., дом № 36. Телефон: +7(351)7512808, e-mail: info@tecolit.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки мелкие стеновые и опалубочные (изделия стеновые) из арболита, плотностью от 450 до 900 кг/м^3, марки «Tecolit», типов: П-22-15, А-25-13, Р38-15, У 38-15, Р 38-14, У 38-14, Р 38-12, У 38 -12, Р 30-15, У 30-15, Р 30-12, У 30-12, Р 22-12, выпускаемые по СТО 12601302-001-2014, Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), Т1 по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 (малоопасные по токсичности продуктов горения).

код ОКПД2 23.65.11.000
код ТН ВЭД 6808 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 01375/ЕМ-16 от 29.12.2023 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 12601302-001-2014, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43630 от 26.05.2023 года, выданный ОС ООО «Гарантия Качества» рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2023 г. по 28.12.2028 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества» Орган по сертификации ОС «ПожГарант» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Фатеева М.Е.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Секерин Е.С.**

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Балашиха, 2022 г., "В". Зак. №ОП-233.